

מכרז	הבהרה למכרז הקמת מערכת תאור לד במגרש הכדורגל בנשר	תאריך	7.22.
מספר מכרז	04\22	פרויקט	הקמת מערכת תאורה לד במגרש הכדורגל בנשר

הבהרה	מבקש לעדכן לגבי גופי התאורה : 1-המציע יצרף טופס בדיקה ממכון התקנים הישראלי לגוף התאורה. 2-המציע יצרף מפרט 0.8 של גופי התאורה . 3-חישובי התאורה יעשו ע"פ הדרישות . 4-המציע יקח בחשבון שבכל מקרה לא יאושר התקנת מספר פנסים פחות מכמות שמצוינת במכרז. 5- עוצמת הארה נדרשת היא 500 לוקס לפחות ממוצע בשטח המגרש עם הכנה נדרשת לעוצמת הארה של 600 לוקס ממוצע בשטח המגרש.		
צרוף הבהרה לחוברת המכרז	יודגש , שנדרש לצרף את מסמך הבהרה זה ההבהרה חתום לחוברת המכרז המוגשת.		
	בברכה מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ ח.פ. 515574143 אמיר סולרסקי מנכ"ל	העתקים עיריית נשר מינהל ההנדסה חברת נשרים מהנדס הפרויקט תיק פרויקט	